

Parameters en grenswaarden oude versus nieuwe regeling zwemwater

Parameter	Oude situatie	Nieuwe situatie	Grenswaarde	Klasse
Analyse pakket bassin maandelijks				
Vrij chloor ondergrens	M	M	$\geq 0,5$	I
Vrij chloor bovengrens	M	M	$\leq 1,5$ (binnenbad ≤ 5 buitenbad)	III
Gebonden chloor	M	M	$\leq 0,6$	III
Zuurgraad	M	M	$7,00 \leq \text{pH} \leq 7,60$	I
Pseudomonas	a	M	≤ 1 kve/100 ml	II
Enterokokken		M	≤ 1 kve/100 ml	II
Sulfietreducerende clostridia		M	≤ 1 kve/100 ml	II
Troebelheid	a	M	$\leq 0,5$ FTE	II
Doorzicht	M	M	bodem	I
Koloniegetal 37 °C	M			
Analyse pakket hoofdbad maandelijks				
Ureum	M	M	$\leq 2,0$ mg/l	III
Nitraat		M	≤ 70 mg/l	III
KMnO ₄ -verbruik	M	M	$< 3,5$ mg O ₂ of $< 13,83$ mg KmnO ₄	III
Waterstofcarbonaat	a	M	≥ 40 mg/l	III
Chloride		M	≤ 1000 mg/l	III
Analyse pakket hoofdbad kwartaalijks				
Chloraat		K	≤ 30 mg/l	II
Bromaat		K	≤ 100 ug/l	II
Som THM		K	≤ 50 ug/l	III
Analysepakket lucht jaarlijks				
Trichlooramine		J	< 500 ug/m ³	
Analysepakket lucht kwartaalijks				
Ozon		J	< 120 ug/m ³	
Analyse pakket bassin half jaarlijks				
Legionella	H	H	≤ 100 kve/l	I

Legenda:

M = Maandelijks

K = Kwartaalijks

H = Halfjaarlijks

J = Jaarlijks

a = in geval van twijfel